




ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, e-mail: obshtina_gulianci@mail.bg



ДО

Участниците в обществената поръчка с предмет:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект №15/07/2/0/00167, а именно „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите: 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III -118, Гулянци – Комарево/Крета-/III-1106/ в община Гулянци; 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11, Гулянци-Никопол/Милковица – Шияково /III-1106/ в община Гулянци; 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на път PVN 3023/III-118, Гулянци – Комарево/-/II-11/ в община Гулянци“

Р А З Я С Н Е Н И Е

по чл.33 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпило в община Гулянци искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект №15/07/2/0/00167, а именно „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите: 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III -118, Гулянци – Комарево/Крета-/III-1106/ в община Гулянци; 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11, Гулянци-Никопол/Милковица – Шияково /III-1106/ в община Гулянци; 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на път PVN 3023/III-118, Гулянци – Комарево/-/II-11/ в община Гулянци“, и на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, моля да имате предвид, следното разяснение:

Отговор на Въпрос 1: При направената проверка беше установено, че действително се е получило дублиране в количествата и позиция **1104.1 Изкоп**

на канал с ширина 50 см и дълбочина 80 см за полагане на тръби за комуникационни кабели, включително обратен насип и уплътняване след полагането на тръбите и същата би следвало да отпадне.

Възложителят не може да предостави нова количествена сметка, тъй като количествената сметка, приложена към документацията за участие е одобрена от ДФЗ в този ѝ вид. В така представената към документацията количествена сметка са налични достатъчно данни, от които да се обособят видовете СМР, отнасящи се до изграждането на телекомуникационните трасета, чиято стойност да може да бъде съпоставена с посочените в документацията пределни стойности.

Позиция 1341.1 Доставка и полагане на PVC тръби Ф110 за комуникационни кабели, включително изкоп и обратен насип следва да се чете: 1341.1 Доставка и полагане на PVC тръби Ф110 за комуникационни кабели, включително изкоп и обратен насип и всички свързани с това разходи.

Отговор на Въпрос 2: Закръглението до трети знак в цитираните количества е несъществено за видове работи като разваляне на асфалтобетон и бетон, както и за излят на място бетон. Закръгленията са в полза на Изпълнителя и офертата следва да бъде изготвена съгласно одобрените количества. Участниците при подготовка на офертите си не следва да коригират така приложените количествени сметки.

Отговор на Въпрос 3: Потвърждаваме, че за Път PVN2024 количеството по позиция 1108.1 **Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му** е 0.00 м3.

Отговор на Въпрос 4: В количествената сметка участниците не следва да предвиждат сума за непредвидени разходи за обекта.

Отговор на Въпрос 5: Потвърждаваме, че износващия пласт асфалтобетон ще се прави с битум 50-70 и с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50.

Лъчезар Петков Яков
Кмет на община Гулянци

