


ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, e-mail: obshtina_gulianci@mail.bg



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Писмо изх № 131 от 15/04/2016 с поискани разяснения по документация за участие в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на получено искане за разяснения по горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП, предлагаме на Вашето внимание следните писмени разяснения:

Въпрос № 1:

В документацията за участие е описано, че прогнозните стойности на отделните дейности, предмет на обществената поръчка са както следва:

1.1. Доставка и монтаж на термопомпа и соларна система - 187 759,68 лв. без ДДС;

1.2. Извършване на СМР - 176 024,70 лв. без ДДС;

Правилно ли е разбирането ни, че в позиция 1.1. се включват само позиция 73 „Доставка и монтаж на Термопомпа"вода-вода" с енергиен източник подпочвени води, комплект с управление ОИ и автоматика. С отоплителна мощност 108,5kW при вода d=10K, коефициент на трансформация COP - 5,6; при температура на топлоносителя 55/45°C и температура на водата от сондажа 10°C. Ел. консумация 18,3kW; захранване 380-340V/3PH/50Hz. Примерни размери (вис./шир-дълб.) 170/70,4/90см, тегло 610Kg. /за общ черпателен с дебит 11л/сек (за два броя термопомпи по 108,5kW) и температура на водата 10°C/" и позиция 83 „Доставка и монтаж на Соларна Система (слънчеви колектори) 2x10бр.(A-1 и A-2) плоски високоефективни

слънчеви колектори за вертикално разположение (общо тегло ~1200кг без метална конструкция), комплект със стойка от проф. стомана /с мълниезащита/. Тип: Плосък соларен колектор с високоселективен слой и с коеф. на проводимост на сл.лъчи 91,6% и всеки колектор е с параметри както следва: Брутна площ 2,51м², Абсорбираща площ 2,33м²; Размери: Ш/В/Д=1056/2380/90мм, Тегло: 52кг; *ориентация Юг с допустимо изместване 15° Запад; *наклон слънчеви колектори от 30° до 45° спрямо хоризонта" от КСС или това е прогнозната стойност за цялата част ОВ или друго?

Отговор на въпрос № 1:

Съгласно одобрената документация за участие в процедурата и всички нейни приложения, отделните дейности от обществената поръчка включват:

1.1. Доставка и монтаж на термопомпа и соларна система:

- Доставка и монтаж на Термопомпа "вода-вода" с енергиен източник подпочвени води, комплект с управление ОИ и автоматика. С отоплителна мощност 108,5kW при вода d=10K, коефициент на трансформация COP - 5,6; при температура на топлоносителя 55/45°C и температура на водата от сондажа 10°C. Ел. консумация 18,3kW; захранване 380-340V/3PH/50Hz. Примерни размери (вис./шир-дълб.) 170/70,4/90см, тегло 610Kg. /за общ черпателен с дебит 11л/сек (за два броя термопомпи по 108,5kW) и температура на водата 10°C/

- Доставка и монтаж на Соларна Система (слънчеви колектори) 2x10бр.(А-1 и А-2) плоски високоефективни слънчеви колектори за вертикално разположение (общо тегло ~1200кг без метална конструкция), комплект със стойка от проф. стомана /с мълниезащита/. Тип: Плосък соларен колектор с високоселективен слой и с коеф. на проводимост на сл.лъчи 91,6% и всеки колектор е с параметри както следва: Брутна площ 2,51м², Абсорбираща площ 2,33м²; Размери: Ш/В/Д=1056/2380/90мм, Тегло: 52кг; *ориентация Юг с допустимо изместване 15° Запад; *наклон слънчеви колектори от 30° до 45° спрямо хоризонта

1.2. Извършване на СМР:

- всички останали позиции от обобщена КС

В тази връзка и в отговор на заданията от Вас въпрос, дейност 1.1. включва само позиция 73 и позиция 83 от обобщена КС.

Въпрос № 2:

Необходимо ли е да се представя линеен календарен график?

Отговор на въпрос № 2:

Съгласно указанията в документацията за участие, участникът изготвя техническото си предложение в съответствие с изискванията на Техническите спецификации на настоящата документация за участие, по Образец № 10. В документацията не фигурира задължително изискване за представяне на линеен календарен график, като участникът сам преценява дали да изготви такъв, като част от техническото му предложение.

Забележка: Настоящите разяснения представляват неразделна част от документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка.

С уважение:

Лъчезар Яков

Кмет на Община Гулянци

